

LTM dezent BWM

MONTAGEZUBEHÖR FÜR DEZENT

PRODUKT-NR.: 237659

Die wichtigsten Merkmale

- Bewegungsmelder





**LTM TL
HUMIDITY**



**LTM dezent
APD BT**



**LTM dezent
BA VA 410 B**

Typ			
Bestell-Nr.	237126	237644	237629

Technische Daten

Höhe	76 mm	80 mm	422 mm
Breite	76 mm	80 mm	423 mm
Tiefe	34 mm	37 mm	215 mm



Typ	LTM dezent BA VA 410 W	LTM dezent BACnet Web- Ethernet	LTM dezent BT
Bestell-Nr.	237633	237646	237636
Technische Daten			
Höhe	422 mm	50 mm	82 mm
Breite	423 mm	100 mm	156 mm
Tiefe	215 mm	5 mm	30 mm



Typ	LTM dezent BWM	LTM dezent C-PSS	LTM dezent CO2
Bestell-Nr.	237659	237673	237649

Technische Daten

Höhe	90 mm		100 mm
Breite	150 mm	26 mm	80 mm
Tiefe	150 mm		28 mm



Typ	LTM dezent FMS F7-2	LTM dezent FMS F7-10	LTM dezent FMS F9-1
-----	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Bestell-Nr.	237665	237666	237668
--------------------	--------	--------	--------

Technische Daten

Höhe	400 mm	400 mm	400 mm
-------------	--------	--------	--------

Breite	450 mm	450 mm	450 mm
---------------	--------	--------	--------


Tiefe	96 mm	96 mm	96 mm
--------------	-------	-------	-------



Typ	LTM dezent FMS M5-2	LTM dezent FMS M5-10	LTM dezent LON IF
Bestell-Nr.	237661	237662	237647

Technische Daten

Höhe	400 mm	400 mm	50 mm
Breite	450 mm	450 mm	100 mm
Tiefe	96 mm		5 mm



Typ	LTM dezent Modbus RS 485 IF	LTM dezent VOC	LTM dezent Z-PSS KEH
Bestell-Nr.	237648	237658	237675
Technische Daten			
Höhe	50 mm	100 mm	
Breite	100 mm	100 mm	56 mm
Tiefe	5 mm	28 mm	

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de