

SP cool

FERNBEDIENUNG, ZUSATZFÜHLER
FÜR WÄRMEPUMPEN, RELAISBAUSATZ
FÜR HOCHEFFIZIENZPUMPEN,
ELEKTRISCHE VERTEILERLEISTE

PRODUKT-NR.: 223358

Die elektrische Verteilerleiste ermöglichte den Anschluss von Heizkreisventilen für die Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb. Sie ist optimiert auf den Betrieb mit WPC cool und auf das WPAC Kühlmodul.



Die wichtigsten Merkmale

- 6 elektrothermische 230-V-Heizkreisventile anschließbar
- Kaskadierbar für den Anschluss weiterer Heizkreise
- Montage auf Hutschiene



Typ	AVF 6	Außenfühler AFS 2	FEK 2
Bestell-Nr.	165341	165339	200168

Technische Daten

Höhe	97 mm
Breite	147 mm
Tiefe	33 mm
Gewicht	
Betriebsspannung	
Frequenz	
Leistungsaufnahme	
Bemessungs-Stoßspannung	
Spannung für Zwecke der EMV-Störaussendungsprüfungen	
Strom für Zwecke der EMV-Störaussendungsprüfungen	
Temperatur für die Kugeldruckprüfung	
Absicherung	
Lastkreis (Summe aller Ströme $\leq 2A$)	
Gehäusematerial	
Anzahl max. Stellantriebe (3W) je Klemmleiste/Raum	
Anzahl max. Stellantriebe (3W)	
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Umgebungstemperatur Aufstellraum min./ max.	
Lager- und Transporttemperatur	

Verschmutzungsgrad



Typ	SP cool	TF 6	WPM-RBS
Bestell-Nr.	223358	165342	230381

Technische Daten

Höhe	90 mm		211 mm
Breite	310 mm		205 mm
Tiefe	65 mm		56 mm
Gewicht	0.7 kg		
Betriebsspannung	230 V		
Frequenz	50 Hz		
Leistungsaufnahme	3 VA		5 VA
Bemessungs-Stoßspannung	4000 V		
Spannung für Zwecke der EMV-Störaussendungsprüfungen	230 V		
Strom für Zwecke der EMV-Störaussendungsprüfungen	0,1 A		
Temperatur für die Kugeldruckprüfung	75 ± 2 °C		
Absicherung	4 A		
Lastkreis (Summe aller Ströme ≤ 2A)	6* 4(2) A		
Gehäusematerial	Kunststoff ABS		
Anzahl max. Stellantriebe (3W) je Klemmleiste/Raum	4		
Anzahl max. Stellantriebe (3W)	16		
Schutzklasse	II		
Schutzart (IP)	IP40		
Umgebungstemperatur Aufstellraum min./ max.	0...+50 °C		
Lager- und Transporttemperatur	-20...+60 °C		

Verschmutzungsgrad

2

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de