



TVZ 370 plus

ZENTRALES LÜFTUNGSGERÄT TVZ
70/170/370 E / E PLUS/PLUS

PRODUKT-NR.: 190310

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	232711	<u>LWF RS 180 - 160</u>	Reduzierstück DN 180 auf DN 160
	185358	<u>FEZ</u>	Bedieneinheit mit Zeitschaltuhr

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	234866	<u>ZLWZ 4 S</u>	Vier-Stufen-Schalter mit LED
	232477	<u>FMS F7-2</u>	Filtermattenset Zuluft ePM1 > 50 % (F7), 2 St.
	232476	<u>FMS M5-2</u>	Filtermattenset Zuluft ePM10 > 50 % (M5), 2 St.
	189800	<u>FEQ</u>	Bedieneinheit mit Luftqualitätssteuerung
	232475	<u>FMS G4-10</u>	Filtermattenset ISO Coarse > 60% (G4), 10 St.
	233866	<u>LWTF 370</u>	Austausch-Enthalpie-Wärmeübertrager



185358

FEZ

Bedieneinheit mit Zeitschaltuhr

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de